



NOUP.9020.1.28.2025

Płońsk, dnia 26 marca 2025 roku

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA PŁOŃSK ZA 2024 ROK

Na podstawie:

- art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757),
- § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),
- art. 1 ust. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody z wodociągu publicznego Płońsk, sporządzono ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie miasta Płońsk.

1. Producent wody.

Na terenie miasta Płońsk funkcjonuje wodociąg publiczny Płońsk - SUW w Płońsku. Eksploatacją wodociągu zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

2. Informacje dotyczące produkcji i jakości wody.

2.1 Wielkość produkcji, sposób uzdatniania, liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

- *Wodociąg publiczny Płońsk* oparty jest na 5 studniach głębinowych. Układ filtracji I° na sześciu filtrach biologicznych typ BF 120 HF9 - usuwanie żelaza i amoniaku. Układ Filtracji II° na sześciu filtrach katalitycznych typ Super Iron UFP 120 Hi Flo -usuwanie manganu. Dobowa produkcja wody wynosi 4174,7 m³/ dobę.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Wodociąg publiczny Płońsk zaopatruje ok. 20597 mieszkańców miasta Płońsk i ok. 124 mieszkańców 4 miejscowości gminy Płońsk.

Pozostali mieszkańcy miasta zaopatrywani są w wodę z własnych ujęć wody znajdujących się przy gospodarstwach domowych.

2.2 Jakość wody.

W ramach nadzoru sanitarnego w 2024 r. prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., pobrano z nadzorowanego wodociągu 37 próbek wody. Jakość wody na koniec 2024 r. odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

2.3 Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody

W wodociągu publicznym Płońsk w 2024 r. nie stwierdzono ponadnormatywnych wartości parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych w wodzie przeznaczonej do spożycia. Jakość wody na koniec 2023 r. w wodociągu zlokalizowanym na terenie miasta Płońsk odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

2.4. Zgłaszane reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody.

Konsumenci korzystający z wody pochodzącej z wodociągu publicznego Płońsk, zlokalizowanego na terenie miasta Płońsk, nie zgłaszali niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pitnej.

2.5 Postępowanie administracyjne.

W 2024 r. w wodociągu publicznym Płońsk nie prowadzono postępowania administracyjnego.

2.6 Działania naprawcze.

Przeprowadzona kontrola sanitarna wodociągu publicznego Płońsk nie wykazywała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń Stacji Uzdatniania Wody oraz studni głębinowych.

Wobec powyższego mieszkańcy miasta Płońsk byli zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, spełniającą wymagania zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

*Z poważaniem
Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku*

*Marzanna Kapuścińska
/dokument podpisano elektronicznie/*

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta Płońsk, 09-100 Płońsk, ul. Płocka 39
2. a/a