



NOUP.9020.1.19.2026
Płońsk, 2026-03-12

**OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI
Z WODOCIAGU PUBLICZNEGO PŁOŃSK ZA 2025 r.**

Na podstawie: art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757) oraz § 20 ust. 1 i 3 pkt 1, 2, 3, 4, 6, 7 i 8, § 21 ust. 1 pkt 1 i § 22 ust. 1, 2, 3 i 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po rozpatrzeniu danych zawartych w sprawozdaniach z badań próbek wody, pobranych i zbadanych w 2025 r. w ramach nadzoru sanitarnego oraz w ramach kontroli wewnętrznej prowadzonej przez producenta wody Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.,

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody
do spożycia przez ludzi z wodociągu publicznego Płońsk za 2025 r.**

Uzasadnienie

W ramach monitoringu jakości wody do spożycia, prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku w 2025 r., pobrano do badań laboratoryjnych 18 próbek wody dostarczanej z wodociągu publicznego Płońsk (16 próbek zostało zbadanych w zakresie parametrów grupy A, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B).

W ramach kontroli wewnętrznej, prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk, pobrano 30 próbek wody (18 próbek zostało zbadanych w zakresie parametrów grupy A, 2 próbki w zakresie parametrów grupy B oraz 10 próbek kontrolnych). Badania wykonano zgodnie z harmonogramem na 2025 r., ustalonym z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Płońsku.

Analizy wody objęte monitoringiem wykonano w zakresie parametrów grupy A i B załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Wśród parametrów grupy A oznaczono: bakterie grupy coli, *Escherichia coli*, ogólna liczba mikroorganizmów w 22°C, barwa, mętność, smak, zapach, stężenie jonów wodorowych (pH) oraz przewodność elektryczną.

Wśród parametrów grupy B oznaczono: enterokoki, akryloamid, antymon, arsen, azotany, benzen, benzo(a)piren, bor, bromiany, chlorek winylu, chrom, cyjanki, 1,2-dichloroetan, epichlorohydryna, fluorki, kadm, miedź, nikiel, ołów, pestycydy, Σ pestycydów, rtęć, selen, Σ trichloroetenu i tetrachloroetenu, Σ wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (Σ WWA), Σ trihalometanów (Σ THM), glin, jon amonu, chlorki, mangan, ogólny węgiel organiczny (OWO), siarczany, sól, utlenialność z KMnO_4 , żelazo, bromodichlorometan, chlor wolny, chloraminy, Σ chloranów i chlorynów, ozon, trichlorometan (chloroform), magnez, srebro, twardość, azotyny.



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Płońsku
ul. Henryka Sienkiewicza 7a,
09-100 Płońsk
+48 (23) 662 46 99
sekretariat.psse.plonsk@sanepid.gov.pl
Adres eDoręczeń: AE:PL-84848-46776-FDBSE-21

W 9. próbkach wody, zbadanych w ramach nadzoru sanitarnego stwierdzono nieakceptowalne wartości parametrów organoleptycznych – smak, zapach oraz w 1. próbce wody stwierdzono przekroczenie dopuszczanej wartości parametru fizykochemicznego - chloroform.

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku trzykrotnie prowadził postępowanie administracyjne. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. zostało zobowiązane do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących wymagań. Po przeprowadzonych działaniach naprawczych, jakość wody w ww. zakresie uległa poprawie i uzyskano wyniki zgodne z obowiązującym rozporządzeniem.

W pozostałych 38. próbkach wody, zbadanych w ramach nadzoru sanitarnego i kontroli wewnętrznej nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych wartości badanych parametrów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku, na podstawie prowadzonego nadzoru, stwierdza, że jakość wody dostarczanej z wodociągu publicznego Płońsk w 2025 r. mieszkańcom **miasta Płońsk oraz mieszkańcom 4 miejscowości gminy Płońsk: Strachówko, Poświętne, Brody, Szerominek**, spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Mając powyższe na uwadze Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Płońsku stwierdza przydatność wody do spożycia przez ludzi, dostarczanej w 2025 r. z wodociągu publicznego Płońsk.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku
Marzanna Kapuścińska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk
3. Wójt Gminy Płońsk, ul. Pułtуска 39, 09-100 Płońsk
4. a/a