



NOUP.9020.1.26.2026
Płońsk, 2026-03-25

OCENA OBSZAROWA JAKOŚCI WODY NA TERENIE MIASTA PŁOŃSK ZA 2025 ROK

Na podstawie: art. 1 pkt 1, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 416), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024 r. poz. 757), § 23 ust. 1, 2, 3 pkt 2, ust. 4 pkt 1, ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294),

po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań próbek wody pobranymi w ramach nadzoru sanitarnego oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez przedsiębiorstwo wodociągowe z wodociągu publicznego Płońsk, jak również po przeanalizowaniu podejmowanych działań naprawczych, sporządzono ocenę zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi na terenie miasta Płońsk.

Producent wody

Na terenie miasta Płońsk funkcjonuje wodociąg publiczny Płońsk - SUW w Płońsku. Eksploatacją wodociągu zajmuje się Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk.

Informacje dotyczące produkcji i jakości wody

Wielkość produkcji, sposób uzdatniania, liczba ludności zaopatrywanej w wodę.

Wodociąg publiczny Płońsk oparty jest na 5 studniach głębinowych. Układ filtracji I^o na sześciu filtrach biologicznych typ BF 120 HF9 - usuwanie żelaza i amoniaku. Układ Filtracji II^o na sześciu filtrach katalitycznych typ Super Iron UFP 120 Hi Flo -usuwanie manganu. Dobowa produkcja wody wynosi 4174,7 m³/ dobę.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę:

Wodociąg publiczny Płońsk zaopatruje ok. 20531 mieszkańców miasta Płońsk i ok. 124 mieszkańców 4 miejscowości gminy Płońsk.

Jakość wody

W ramach nadzoru sanitarnego w 2025 r. prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płońsku oraz wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., pobrano z nadzorowanego wodociągu 48 próbek wody. Jakość wody na koniec 2025 r. odpowiadała wymaganiom zawartym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

Przekroczenia wartości dopuszczalnych parametrów jakości wody

W wodociągu publicznym miały miejsce przekroczenia następujących parametrów świadczących o jakości wody:

parametry organoleptyczne:

- **smak** - (czas trwania niezgodności 31.01.2025 r. - 06.02.2025 r., 26.05.2025 r. - 06.06.2025 r., 19.09.2025 r. - 29.09.2025 r.),
- **zapach** (czas trwania niezgodności 31.01.2025 r. - 06.02.2025 r., 26.05.2025 r. - 06.06.2025 r., 19.09.2025 r. - 29.09.2025 r.)



parametry fizykochemiczne:

- **chloroform** – (czas trwania niezgodności 26.05.2025 r. – 06.06.2025 r.).

Zgłaszane reakcje niepożądane związane ze spożyciem wody

Konsumenci korzystający z wody pochodzącej z wodociągu publicznego Płońsk, zlokalizowanego na terenie miasta Płońsk, nie zgłaszali niepożądanych reakcji związanych ze spożyciem wody pitnej.

Postępowanie administracyjne

W 2025 r. w wodociągu publicznym Płońsk prowadzono 3. postępowania administracyjne.

Działania naprawcze

Przeprowadzona kontrola sanitarna wodociągu publicznego Płońsk nie wykazywała nieprawidłowości w zakresie stanu sanitarno-technicznego urządzeń Stacji Uzdatniania Wody oraz studni głębinowych.

Wobec powyższego mieszkańcy miasta Płońsk oraz 4 miejscowości gm. Płońsk byli zaopatrywani w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, spełniającą wymagania zawarte w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Płońsku
Marzanna Kapuścińska
/dokument podpisany elektronicznie/

Otrzymuje:

1. Burmistrz Miasta Płońsk, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk